

(Kommune)

**OPPEGÅRD  
KOMMUNE**

**FERDIGATTEST**

etter plan- og bygningsloven av 14 juni 1985, § 99 nr. 1

Anmelder (navn, adresse)

Roslands arkitektkontor A/S  
Drammensveien 419  
1321 Stabekk

Byggherre (navn, adresse)

Selmer Furuholmen  
Postboks 5101 Nøjerstua  
0301 Oslo 3

**FERDIGATTEST ER GITT FOR**

Eiendom/byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.
Greverudåsen 62 og 64	43	1033 1034		

Deres søknad	Dato		
Arbeidets art			
Byggets art			
Behandling/vedtak	Vedtaks dato	Saksnr.	
Approbasjon	2.3.87	89/87 B	

**Merknader**

Vi har besikket arbeidet i samsvar med pbl. § 99.

Det er ikke funnet noe som strider mot vilkårene i byggetillatelsen eller gjeldende bestemmelser i bygningslovgivningen.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det byggetillatelsen (jfr. § 93) forutsetter. Bruksendring krever særskilt tillatelse, jfr. pbl. § 93.

Evt. merknader:

**Ferdigattest utstedt på bakgrunn av innsendte rapporter.**

**OPPEGÅRD KOMMUNE**  
Sektor for teknikk og miljø  
Plansjefen  
Etter fullmakt

**UNDERSKRIFT**

Sted	Dato	Sign. / Stempel
Kolbotn	14.10.91	<i>Gunnar Salchaug</i> Gunnar Salchaug Avd. ing. I

**KOPI  
SENDT**

<input checked="" type="checkbox"/> ansvars- havende	Navn	Adresse	
	Leif Dammerud c/o Selmer Furuholmen		
	<input checked="" type="checkbox"/> andre	Navn	Adresse
	Driftsavdelingen		
	Navn	Adresse	
	Feiermester		
	Navn	Adresse	
	Kart- og oppmålingskontoret		

Trykt på selvkopierende papir

Kommune  
**OPEPGÅRD  
KOMMUNE**

**Midlertidig brukstillatelse**  
etter plan- og bygningsloven av 14 juni 1985, § 99 nr. 2 og 3

Anmelder (navn, adresse)  
**Roslands Arkitektkontor A/S  
Krammensveien 419  
1321 Stabekk**

Byggherre (navn, adresse)  
**Selmer Furuholmen  
Postboks 5101 Majorstua  
0301 Oslo 3**

Midlertidig brukstillatelse er gitt for				
Eiendom/byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.
<b>Greverudåsen 62 og 64</b>	<b>43</b>	<b>1033/1034</b>		

Spesifikasjon			
Søknadsdato	Arbeidets art	Byggets art	
<b>20.6.86</b>	<b>Nybygg</b>	<b>Boligbygg</b>	
Behandling/vedtak			Saksnr.
<b>Approbasjon</b>			<b>89/87 B</b>
			<b>2.3.87</b>

Besiktigelse av arbeidet er foretatt og i medhold til pbl. § 99 gis det herved midlertidig brukstillatelse for:

hele bygget **+ loftet**

følgende del av bygget:

Ferdigattest må begjæres når nedenstående arbeid er utført

**1. Røykvarsler må monteres i samsvar med B.F.'s kap. 31:4.**  
**2. Husnummerskilt må settes opp i samsvar med gjeldende regler for dette (se byggesaksmappe).**  
**3. Avstand fra feieluke til brennbart materiale må være min. 30cm (jfr. veiledning til B.F.'s kap. 49:331).**  
**4. Det forutsettes at alle pipene på feltet er trykkprøvet, da disse ikke var tettet i elementskjøtene.**  
**5. Alle B30-vegger må gås over. Det skummet som er benyttet for å flette hull i veggene må fjernes og erstattes med et brannhemmende materiale som tilfredsstiller B30-kravet til veggen.**  
**6. Hetter må monteres på pipene som avtalt med feiemester.**

Dette arbeidet må være fullført innen (dato)  
**8.5.91**

<b>Underskrift</b>	<b>Befordret 5.9.89 Irén Andersen</b>	<b>OPEPGÅRD KOMMUNE</b>
Sted	<b>Kolbotn</b>	<b>Sektor for teknikk og miljø</b>
Dato	<b>8.4.91</b>	<b>Plansjefen</b>
		<b>Etter fullmakt</b>
		<i>[Signature]</i>
		<b>Januar Sævihaug</b>
		<b>avd. ing. I</b>

Kopi sendt til		
<input checked="" type="checkbox"/> ansvars- havende	Navn <b>Leif Dammerud c/o Slemer Furuholmen</b>	Adresse
<input checked="" type="checkbox"/> andre	Navn <b>Driftsavdelingen</b>	Adresse
	Navn <b>Kart- og oppmålingskontoret</b>	Adresse
	Navn <b>Feiemester</b>	Adresse